

村内の河川（こいしわらがわ 小石原川・みこしだがわ 御輿田川・てんじんまえがわ 天神前川）における油の流出事故について
第 3 報

概 要

- 令和 8 年 3 月 9 日、村内の小石原川、御輿田川及び天神前川において、油類の流出が確認されました。
- 事案の発覚後、流出拡散防止対策として、村及び関係機関等によりオイルフェンス及びオイル吸着マットの設置（定期的な交換）を継続して実施しております。

対 策

【流出拡散防止対策】

- ・オイルフェンス及びオイル吸着マットの設置

設置場所：天神前橋付近

御輿田川から小石原川への合流地点（フェンス及びマット）

天神前川から御輿田川への合流地点（フェンス及びマット）

天神前川及び御輿田川（マット）

吉の浦橋付近

小石原川ダム流入端（以上、フェンス及びマット）

流出現場付近（油含有土壌の掘削撤去、マット）

【実施箇所】（小石原交差点周辺及び小石原川付近）



水道への影響について

- 流出発覚後ただちに、小石原川から小石原浄水場への取水を停止したため、水道水への影響は現在確認されておりません。
- 取水の停止により、小石原浄水場の配水池における水位が低下していることから、大字小石原地区、大字小石原鼓地区（宝ヶ谷・鶴）において、緊急の夜間断水を実施いたします。

（断水日時：3月11日 22:00～翌朝 5:00）

該当地区の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解いただきますようお願いいたします。

※3月12日追記

断水の解消に向け、流出の恐れがない上流部からの取水を行う工事を実施しました。このため、今後当面の間、断水のおそれはありません。

- 原水の水質検査を実施しました。

実施状況 採水日：3月11日（水曜日）

状況：検査済

取水場所：小石原浄水場取水口上流（小石原川）

水質分析：原水41項目（油分を含む）

結果：臭気項目で油様臭が検出

発生原因等

【発生日時】

令和8年3月9日（月曜日）10時頃

【流出した物質の種類及び流出量】

種類：A重油

流出量：約1,000リットル

※ 流れ出る間に敷地内土壌にしみ込んだ分もあるため、河川への正確な流出量は不明です。

【事故の原因等】

- 燃料を貯蔵するタンクへの給油作業完了後、給油口の蓋を閉めた際、供給口のコックが外れ、外部に流出したもの。
 - 貯蔵タンク脇の水路から天神前川、御輿田川及び小石原川へ流出した。
- ※ コックが外れた要因については調査中。

対策会議

第1回対策会議（開催日：3月9日）17：00

現状・関係機関の状況把握、被害拡大防止策、3月10日、11日の朝・夕の対応について協議。

第2回対策会議（開催日：3月13日）15：00

現状把握、14日、15日の対応について協議。

第3回対策会議（開催日：3月16日）9：00

現状把握、各課の役割分担の確認及び降雨による被害拡大防止策について協議。

第4回対策会議（開催日：3月19日）11：00

現状把握及び連休中（20日、21日、22日）の対策について協議。

第5回対策会議（開催日：3月23日）17：00

現状把握、河川水質検査の実施及び監視体制・対策の継続について協議。

第6回対策会議（開催日：3月26日）11：00

現状把握、河川水質検査の結果及び監視・対策の継続について協議。

問い合わせ先

【環境に関すること】

部署：住民福祉課

電話番号：0946-74-2311 FAX 番号：0946-74-2722

住所：〒838-1692 福岡県朝倉郡東峰村大字小石原 941 番地 9

メールアドレス：hoken@vill.toho.fukuoka.jp

【水道に関すること】

部署：農林建設課

電話番号：0946-72-2313 FAX 番号：0946-72-2370

住所：〒838-1792 福岡県朝倉郡東峰村大字宝珠山 6425 番地

メールアドレス：noken@vill.toho.fukuoka.jp